

NÓ 1 1 TÊ ϕ 125 1 CURVA ϕ 125 A 22'30" 1 REDUÇÃO ϕ 125xϕ 90 1 VÁLVULA DE DESCARGA ϕ 90 1 VÁLVULA DE SECCIONAMENTO ϕ 90	NÓ 2; NÓ 5 1 CURVA ϕ 90 A 22'30"	NÓ 3; NÓ 4; NÓ 6; NÓ 7 1 TÊ DE REDUÇÃO ϕ 90x2" 1 BOCA DE INCÊNDIO 2"	NÓ 8 1 TÊ ϕ 75 1 REDUÇÃO ϕ 90x75 2 VÁLVULAS DE SECCIONAMENTO ϕ 75 1 TOMADA EM CARGA DE 1" PARA BOCA DE REGA
NÓ 9; NÓ 10; NÓ 12; NÓ 14; NÓ 16; NÓ 18; NÓ 22 1 CURVA ϕ 75 A 22'30"	NÓ 11 1 CURVA ϕ 75 A 22'30" 1 CRUZETA DE ϕ 75 1 REDUÇÃO ϕ 75x2" 1 REDUÇÃO ϕ 75x1" 1 BOCA DE INCÊNDIO 1 BOCA DE REGA	NÓ 13; NÓ 19 1 CURVA ϕ 75 A 22'30" 1 TÊ DE REDUÇÃO ϕ 75x2" 1 BOCA DE INCÊNDIO	NÓ 15 1 TÊ DE REDUÇÃO ϕ 75x2" 1 BOCA DE INCÊNDIO 1 JUNTA CEGA ϕ 75
NÓ 17; NÓ 9A 1 TÊ DE REDUÇÃO ϕ 75x2" 1 BOCA DE INCÊNDIO 2"	NÓ 20 1 TÊ ϕ 75 1 CURVA ϕ 75 A 22'30" 1 VÁLVULA DE SECCIONAMENTO ϕ 75	NÓ 21 1 BOCA DE REGA 1" 1 JUNTA CEGA ϕ 75	NÓ 23 1 TOMADA EM CARGA DE 1" 1 JUNTA CEGA ϕ 75 1 BOCA DE REGA DE 1" 1 CRUZETA DE ϕ 75 1 REDUÇÃO DE ϕ 75x2" 1 REDUÇÃO DE ϕ 75x1" 1 BOCA DE INCÊNDIO 2"

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEIRA	DEPARTAMENTO TÉCNICO				nº desenho
	projecto LOTEAMENTO INDUSTRIAL DA QUINTA DO GATO REDE DE ÁGUAS				2
	Esquema de nós				nº geral
	des.	verif.	téc.	data	escala
			Outubro / 1996		