

## Edital N.º 91/2026

### Controlo Analítico da Qualidade da Água para Consumo Humano – Resultados do 1.º trimestre de 2026

**Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos, Vereador da Câmara Municipal de Odemira:**


**Faz saber**, em cumprimento com a legislação em vigor divulgamos os resultados de controlo de rotina 1, controlo de rotina 2 e inspeção realizados nos sistemas de abastecimento de água do concelho durante o 1.º trimestre de 2026 .....  
De harmonia com o Plano de Controlo da Qualidade da Água, foram detetados quinze incumprimentos dos quais treze detetadas em sistemas geridos pela Águas Públicas do Alentejo, S.A, e dois em sistemas sob a gestão deste Município, foram todos comunicados, quer à Autoridade de Saúde quer à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos de acordo com a legislação em vigor.....

Paços do Concelho de Odemira, 15 de junho de 2026

O Vereador,

Por delegação de competências  
( Despacho n.º 16-A/2025 P)

O Vereador



Pedro Rebelo Ramos

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli (E. Coli)</i>	0	N/100 ml	0	0	0	100%	9	9	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	9	9	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,3	0,8	---	---	9	9	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<3	<3	0	100%	2	2	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<3	<3	0	100%	2	2	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	6,7	7,2	0	100%	2	2	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	279	284	0	100%	2	2	100%
Cor	20	mg/l PtCo	<5	<5	0	100%	2	2	100%
Turvação	4	UNT	1,0	1,2	0	100%	2	2	100%
Enterococos	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	0	>300	---	---	2	2	100%
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	<5,0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	<50	163	0	100%	2	2	100%
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio	---	mg/l Ca	---	12,3	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos	0,25	mg/l ClO <sub>2</sub>	---	<0,005	0	100%	1	1	100%
Cloratos	0,70	mg/l ClO <sub>3</sub>	---	0,208	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	<0,010	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<10,0	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	61,0	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	88	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	---
Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	<0,020	0	100%	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	7,3	---	---	1	1	100%
Manganês	50	µg/l Mn	---	<10,0	0	100%	1	1	100%
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<5,0	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	---	2,31	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total <sup>1</sup>	0,50	µg/l	<0,030	0,21	0	100%	3	3	100%
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilatraxina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Mecopropo P <sup>2</sup>	0,10	µg/l	<0,030	0,21	2	33%	3	3	100%
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Potássio	---	mg/l K	---	5,2	---	---	1	1	100%
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	---
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos	250	mg/l SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	109	1	0%	1	1	100%
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	---
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Rádão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta - Águas Públicas do Alentejo sítio da internet: www.agda.pt

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao Parecer da Autoridade de Saúde.

Incumprimento ao valor paramétrico do Mecopropo P Causa: Degradação da qualidade da água bruta. A água bruta é transportada em canal aberto pelo que se encontra exposta ao efeito das escorrências e contaminações; Medidas Corretivas: Controlo na origem do poluente; Reforço da monitorização; Ajuste do sistema de tratamento; Plano de Ação em implementação pelas entidades relevantes.

Incumprimento ao valor paramétrico dos Trihalometanos (THM), contribui o valor do clorofórmio. Causa: Falha no sistema de tratamento. Os THM são subprodutos químicos formados no decorrer do processo de desinfecção da água, quando o cloro reage com Matéria Orgânica Natural (MON). No decorrer do mês de fevereiro, na sequência dos períodos prolongados de intensa precipitação, registaram-se resultados de turvação mais elevados na água bruta e por conseguinte aumentou também a MON. Simultaneamente, e de modo a dar cumprimento às orientações da autoridade de saúde, procedeu-se a um reforço da desinfecção, o que potencia ainda mais a formação deste tipo de subprodutos. Medidas corretivas: Foram realizadas contra-análises a 12-03-2026 e 16-04-2026, verificando-se a persistência do incumprimento. Aguardam-se os resultados da contra-análise de 14-05-2026.

Parecer da Autoridade de Saúde (AS): Considera indispensável a alteração da situação, sugerindo que sejam canalizados esforços para a resolução da concentração destes compostos organoclorados na água, sem comprometimento do processo de desinfecção. Sugere o reforço das operações na ETA e a monitorização frequente deste parâmetro.

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura



Data da publicação no website : 16-06-2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	0,1	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	---
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	0	0	---
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	0	0	---
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	---
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos	0,25	mg/l ClO <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos	0,70	mg/l ClO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	---
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	---
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	---
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Mecoprope P	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	---
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	---
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos	250	mg/l SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	---
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG em alta e o link para o seu sítio da internet ).

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura



Data da publicação no website : 16-06-2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli (E. Coli)</i>	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,1	0,6	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	6,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	303	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	1,1	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	2,2	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	<5,0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	---	68	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio <sup>1</sup>	10	µg/l Sb	---	<0,50	0	100%	1	1	100%
Arsénio <sup>1</sup>	10	µg/l As	---	<0,50	0	100%	1	1	100%
Benzeno <sup>1</sup>	1,0	µg/l	---	<0,30	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Boro <sup>1</sup>	1,5	mg/l B	---	0,0270	0	100%	1	1	100%
Bromatos <sup>1</sup>	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	<2,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio <sup>1</sup>	5,0	µg/l Cd	---	<0,50	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	mg/l Ca	---	12,2	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos <sup>1</sup>	50	µg/l CN	---	<5,00	0	100%	1	1	100%
Cloretos <sup>1</sup>	250	mg/l Cl	---	90	0	100%	1	1	100%
Cloritos	0,25	mg/l ClO <sub>2</sub>	---	<0,005	0	100%	1	1	100%
Cloratos	0,70	mg/l ClO <sub>3</sub>	---	0,303	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	<0,010	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<10,0	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano <sup>1</sup>	3,0	µg/l	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Dureza total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	67,6	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	≤50,0	0	100%	1	1	100%
Fluoretos <sup>1</sup>	1,5	mg/l F	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	<0,020	0	100%	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	9	---	---	1	1	100%
Manganês	50	µg/l Mn	---	21,8	0	100%	1	1	100%
Mercurio <sup>1</sup>	1,0	µg/l Hg	---	<0,200	0	100%	1	1	100%
Nitratos <sup>1</sup>	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	2,6	0	100%	1	1	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<5,0	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	---	4	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total <sup>1</sup>	0,50	µg/l	---	0,108	0	100%	1	1	100%
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Mecoprope P <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	0,108	0	100%	1	1	100%
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
AMPA <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Potássio	---	mg/l K	---	2,2	---	---	1	1	100%
Selénio <sup>1</sup>	20	µg/l Se	---	<2,00	0	100%	1	1	100%
Sódio <sup>1</sup>	200	mg/l Na	---	42	0	100%	1	1	100%
Sulfatos <sup>1</sup>	250	mg/l SO <sub>4</sub>	---	32	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l	---	<1,0	0	100%	1	1	100%
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	0,0038	---	100%	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	97,5	0	100%	1	1	100%
Urânio1	30	µg/l	---	<0,50	0	100%	1	1	100%
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa <sup>1</sup>	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---


NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta - Águas Públicas do Alentejo sítio da internet: [www.agda.pt](http://www.agda.pt)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura



Data da publicação no website : 16-06-2026

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO CONCELHO DE ODEMIRA						1.º TRIMESTRE		
	ZONAS DE ABASTECIMENTO: Cabaços						2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).									
Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli (E. Coli)</i>	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	<0,1	0,5	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	---
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	0	0	---
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	0	0	---
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	---
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos	0,25	mg/l ClO <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos	0,70	mg/l ClO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	---
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	---
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	---
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Mecoprope P	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	---
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	---
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos	250	mg/l SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	---
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG em alta e o link para o seu sítio da internet ).

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura



Data da publicação no website : 16-06-2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli (E. Coli)</i>	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,5	0,8	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	6,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	1071	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,7	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	0	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	
Antimónio <sup>1</sup>	10	µg/l Sb	---	<0,50	0	100%	1	1	100%
Arsénio <sup>1</sup>	10	µg/l As	---	<0,50	0	100%	1	1	100%
Benzeno <sup>1</sup>	1,0	µg/l	---	<0,30	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Boro <sup>1</sup>	1,5	mg/l B	---	<0,0200	0	100%	1	1	100%
Bromatos <sup>1</sup>	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	<2,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio <sup>1</sup>	5,0	µg/l Cd	---	<0,50	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	
Cianetos <sup>1</sup>	50	µg/l CN	---	<5,00	0	100%	1	1	100%
Cloretos <sup>1</sup>	250	mg/l Cl	---	290	0	100%	1	1	100%
Cloritos	0,25	mg/l ClO <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	
Cloratos	0,70	mg/l ClO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	
1,2 – dicloroetano <sup>1</sup>	3,0	µg/l	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Dureza total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	
Ferro	200	µg/l Fe	---	<50,0	0	100%	1	1	100%
Fluoretos <sup>1</sup>	1,5	mg/l F	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	
Manganês	50	µg/l Mn	---	<10,0	0	100%	1	1	100%
Mercurio <sup>1</sup>	1,0	µg/l Hg	---	<0,200	0	100%	1	1	100%
Nitratos <sup>1</sup>	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	<0,8	0	100%	1	1	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	
Oxidabilidade	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	
Pesticidas - total <sup>1</sup>	0,50	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilatraxina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Mecoprope P	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Glifosato <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	<0,30	0	100%	1	1	100%
AMPA <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	
Selénio <sup>1</sup>	20	µg/l Se	---	<2,00	0	100%	1	1	100%
Sódio <sup>1</sup>	200	mg/l Na	---	170	0	100%	1	1	100%
Sulfatos <sup>1</sup>	250	mg/l SO <sub>4</sub>	---	26	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno <sup>1</sup>	10	µg/l	---	<1,0	0	100%	1	1	100%
Soma de PFAS <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	<0,00150	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio <sup>1</sup>	30	µg/l	---	<0,50	0	100%	1	1	100%
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Dose indicativa <sup>1</sup>	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta - Águas Públicas do Alentejo sito da internet: [www.agda.pt](http://www.agda.pt)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura



Data da publicação no website : 16-06-2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,3	0,6	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
pH	>6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	7,3	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	266	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	13	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	7,4	1	0%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	>300	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	5,3	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	---	629	1	0%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	
Cálcio	---	mg/l Ca	---	11,1	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	
Cloritos	0,25	mg/l ClO <sub>2</sub>	---	<0,005	0	100%	1	1	100%
Cloratos	0,75	mg/l ClO <sub>3</sub>	---	0,292	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	<0,010	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<10,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dureza total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	61,4	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	418	1	0%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	<0,0200	0	100%	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	8,2	---	---	1	1	100%
Manganês	50	µg/l Mn	---	<10,0	0	100%	1	1	100%
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<5,0	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	---	4,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total <sup>1</sup>	0,50	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Mecoprope P <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Potássio	---	mg/l K	---	2,5	---	---	1	1	100%
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	
Sulfatos	250	mg/l SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	129	1	0%	1	1	100%
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta - Águas Públicas do Alentejo sítio da internet: www.agda.pt

**Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao Parecer da Autoridade de Saúde.**  
 Incumprimento ao valor paramétrico do **Alumínio**:Causa: A averiguação das causas foi inconclusiva.**Medidas Corretivas:** Não foram tomadas medidas por não haver risco significativo para a saúde.Incumprimento fechado.

Incumprimento ao valor paramétrico do **Ferro**: **Causa:** Contaminação na origem de água bruta. Na sequência dos episódios de precipitação intensa observou-se uma degradação acentuada da qualidade da água bruta nos canais do Aproveitamento Hidroagrícola do Mira, com particular incidência no aumento da turvação e ferro, com consequente impacto na qualidade da água produzida. A AgdA procedeu ao transporte de água com recurso a camião cisterna, de modo a promover uma diluição da água produzida na instalação.  
**Medidas Corretivas:** Não foram tomadas medidas porque a causa do incumprimento foi atribuída ao abastecimento em alta. Incumprimento fechado.

Incumprimento ao valor paramétrico dos **Trihalometanos (THM)**, contribui para incumprimento o valor do Clorofórmio. **Causa:** Falha no sistema de tratamento. Os THM são subprodutos químicos formados no decorrer do processo de desinfecção da água, quando o cloro reage com Matéria Orgânica Natural (MON). No decorrer do mês de fevereiro, na sequência dos períodos prolongados de intensa precipitação, registaram-se resultados de turvação mais elevados na água bruta e por conseguinte aumentou também a MON. Simultaneamente, e de modo a dar cumprimento às orientações da autoridade de saúde, procedeu-se a um reforço da desinfecção, o que potencia ainda mais a formação deste tipo de subprodutos.**Medidas Corretivas:**Não foram tomadas medidas porque a causa do incumprimento foi atribuída ao abastecimento em alta. Incumprimento fechado.

**Parecer da Autoridade de Saúde (AS):**Incumprimento ao valor paramétrico dos **THM**. Considera indispensável a alteração da situação, sugerindo que sejam canalizados esforços para a resolução da concentração destes compostos organoclorados na água, sem comprometimento do processo de desinfecção. Sugere o reforço das operações na ETA e a monitorização frequente deste parâmetro.

Incumprimento ao valor paramétrico do **Turvação**: **Causa:** Contaminação na origem de água bruta. Na sequência dos episódios de precipitação intensa observou-se um aumento nos níveis de turvação da água bruta que circula nos canais do Aproveitamento Hidroagrícola do Mira, onde é efetuada a captação de água destinada à ETA do Cavaleiro. A AgdA procedeu ao reforço do controlo e da monitorização operacional. No decorrer do mês de janeiro, foi realizada uma intervenção na etapa da filtração, promovendo uma "dupla filtração" no sistema.Paralelamente, realizou transportes de água diários a partir do reservatório elevado do Cavaleiro e o ajustamento progressivo da dosagem de cloro, com o objetivo de assegurar a eliminação de eventuais contaminações microbiológicas.**Medidas Corretivas:** Não foram tomadas medidas porque a causa do incumprimento foi atribuída ao abastecimento em alta. Incumprimento fechado.

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,2	0,3	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	8,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	798	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,7	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	9	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio	200	µg/L Al	---	<50	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos	0,25	mg/l ClO <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos	0,70	mg/l ClO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	---
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	---
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Ferro	200	µg/l Fe	---	<50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	---
Manganês	50	µg/l Mn	---	<10,0	0	100%	1	1	100%
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alacoloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metalaxil	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Mecoprope P	0,10	µg/l	---	<0,050	0	100%	1	1	100%
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	---
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	---
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos	250	mg/l SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	---
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG em alta e o link para o seu sítio da internet ).

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura



Data da publicação no website : 16-06-2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,5	0,6	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	7,3	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	481	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,7	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	0	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	30,8	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	---	<50	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio	---	mg/l Ca	---	34,9	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos <sup>1</sup>	250	mg/l Cl	100	150	0	100%	2	2	100%
Cloritos	0,25	mg/l ClO <sub>2</sub>	---	<0,005	0	100%	1	1	100%
Cloratos	0,70	mg/l ClO <sub>3</sub>	---	0,081	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	0,038	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<10,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	149	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	<50,0	0	100%	1	1	100%
Fluoretos <sup>1</sup>	1,5	mg/l F	0,06	0,11	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	<0,020	0	100%	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	15,1	---	---	1	1	100%
Mangânés	50	µg/l Mn	---	<10,0	0	100%	1	1	100%
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<5,0	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	---	<1,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilatraxina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilatraxina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Mecoprope P	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Potássio	---	mg/l K	---	4	---	---	1	1	100%
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	---
Sódio <sup>1</sup>	200	mg/l Na	44	70	0	100%	2	2	100%
Sulfatos <sup>1</sup>	250	mg/l SO <sub>4</sub>	25	42	0	100%	2	2	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	58,9	0	100%	1	1	100%
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	---
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Radão	500	Bq/l	---	<10	0	100%	1	1	100%

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta - Águas Públicas do Alentejo sítio da internet: [www.agda.pt](http://www.agda.pt)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura

Data da publicação no website : 16-06-2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli (E. Coli)</i>	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	1,0	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	7,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	484	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,7	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	3	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	31,2	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	---	<50	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio <sup>1</sup>	10	µg/l Sb	---	<0,50	0	100%	1	1	100%
Arsénio <sup>1</sup>	10	µg/l As	---	0,51	0	100%	1	1	100%
Benzeno <sup>1</sup>	1,0	µg/l	---	<0,30	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Boro <sup>1</sup>	1,5	mg/l B	---	0,0305	0	100%	1	1	100%
Bromatos <sup>1</sup>	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	2,7	0	100%	1	1	100%
Cádmio <sup>1</sup>	5,0	µg/l Cd	---	<0,50	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	mg/l Ca	---	32,9	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos <sup>1</sup>	50	µg/l CN	---	<5,00	0	100%	1	1	100%
Cloretos <sup>1</sup>	250	mg/l Cl	---	100	0	100%	1	1	100%
Cloritos	0,25	mg/l ClO <sub>2</sub>	---	<0,005	0	100%	1	1	100%
Cloratos	0,70	mg/l ClO <sub>3</sub>	---	0,457	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	0,025	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<10,0	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano <sup>1</sup>	3,0	µg/l	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Dureza total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	144	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	<50,0	0	100%	1	1	100%
Fluoretos <sup>1</sup>	1,5	mg/l F	0,07	0,10	0	100%	2	2	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	<0,020	0	100%	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	15	---	---	1	1	100%
Manganês	50	µg/l Mn	---	<10,0	0	100%	1	1	100%
Mercurio <sup>1</sup>	1,0	µg/l Hg	---	<0,200	0	100%	1	1	100%
Nitratos <sup>1</sup>	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	4,2	0	100%	1	1	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	≤5,0	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	---	<1,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total <sup>1</sup>	0,50	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Mecoprop P	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
AMPA <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Potássio	---	mg/l K	---	4,0	---	---	1	1	100%
Selénio <sup>1</sup>	20	µg/l Se	---	<2,00	0	100%	1	1	100%
Sódio <sup>1</sup>	200	mg/l Na	---	43	0	100%	1	1	100%
Sulfatos <sup>1</sup>	250	mg/l SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno <sup>1</sup>	10	µg/l	---	<1,0	0	---	1	1	100%
Soma de PFAS <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	0,0113	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	140	1	0%	1	1	100%
Urânio <sup>1</sup>	30	µg/l	---	<0,50	0	100%	1	1	100%
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa <sup>1</sup>	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Radão	500	Bq/l	---	<10	0	100%	1	1	100%

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta - Águas Públicas do Alentejo sítio da internet: [www.agda.pt](http://www.agda.pt)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde.

Incumprimento ao valor paramétrico dos Trihalometanos (THM), contribuiu o valor do dibromoclorometano. Causas: Falha no sistema de tratamento.

Os THM são subprodutos químicos formados no decorrer do processo de desinfecção da água, quando o cloro reage com Matéria Orgânica Natural (MON). O ponto de amostragem onde foi registado o incumprimento é alimentado através do sistema adutor Roxo/Alvalade, com origem na ETA do Roxo, que atualmente tem a etapa de filtração com Carvão Ativado Granular (CAG) fora de serviço. O CAG remove compostos por adsorção e mostra-se bastante eficiente na remoção dos precursores de THM. AgdA procedeu à colocação de novo meio filtrante no interior dos filtros. Medidas corretivas: Não foram tomadas medidas porque a causa do incumprimento foi atribuída ao abastecimento em alta. Incumprimento fechado.

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura



Data da publicação no website : 16-06-2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli (E. Coli)</i>	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	0,2	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	0	0	
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	0	0	
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	0	0	
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	0	0	
Enterococos	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	---	---	---	0	0	
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	
Cloritos	0,25	mg/l ClO <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	
Cloratos	0,70	mg/l ClO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dureza total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	
Oxidabilidade	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Mecoprope P	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	
Sulfatos	250	mg/l SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG em alta e o link para o seu sítio da internet ).

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura



Data da publicação no website : 16-06-2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli (E. Coli)</i>	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	0,7	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	---
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	0	0	---
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	0	0	---
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	---
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos	0,25	mg/l ClO <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos	0,70	mg/l ClO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	---
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	---
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	---
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alacoloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Mecoprope P	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	---
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	---
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos	250	mg/l SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	---
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG em alta e o link para o seu sítio da internet ).

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura



Data da publicação no website : 16-06-2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli (E. Coli)</i>	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	0,7	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	---
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	0	0	---
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	0	0	---
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	---
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos	0,25	mg/l ClO <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos	0,70	mg/l ClO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	---
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	---
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	---
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Mecoprope P	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	---
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	---
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos	250	mg/l SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	---
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG em alta e o link para o seu sítio da internet ).

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura



Data da publicação no website : 16-06-2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli (E. Coli)</i>	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,3	0,8	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	7,3	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	322	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,7	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	0	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio	200	µg/L Al	---	75	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos	0,25	mg/l ClO <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos	0,70	mg/l ClO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	---
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	---
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	---
Manganês	50	µg/l Mn	---	<10,0	0	100%	1	1	100%
Merúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	---	<1,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilatraxina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Mecoprope P	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	---
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	---
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos	250	mg/l SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	81,8	0	100%	1	1	100%
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	---
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG em alta e o link para o seu sítio da internet).

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura



Data da publicação no website : 16-06-2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli (E. Coli)</i>	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,2	0,2	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	0	0	
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	0	0	
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	0	0	
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	0	0	
Enterococos	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	---	---	---	0	0	
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	
Cloritos	0,25	mg/l ClO <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	
Cloratos	0,70	mg/l ClO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dureza total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	
Oxidabilidade	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilatraxina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Mecoprope P	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	
Sulfatos	250	mg/l SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG em alta e o link para o seu sítio da internet ).

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura



Data da publicitação no website : 16-06-2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli (E. Coli)</i>	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	<0,1	0,5	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<3	<3	0	100%	2	2	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<3	<3	0	100%	2	2	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7,2	7,3	0	100%	2	2	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	189	273	0	100%	2	2	100%
Cor	20	mg/l PtCo	<5	26	1	50%	2	2	100%
Turvação	4	UNT	0,94	16	1	50%	2	2	100%
Enterococos	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	0	2	---	---	2	2	100%
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	191	1	0%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	---	208	1	0%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio <sup>1</sup>	10	µg/l Sb	---	<0,50	0	100%	1	1	100%
Arsénio <sup>1</sup>	10	µg/l As	---	<0,50	0	100%	1	1	100%
Benzeno <sup>1</sup>	1,0	µg/l	---	<0,30	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Boro <sup>1</sup>	1,5	mg/l B	---	0,0208	0	100%	1	1	100%
Bromatos <sup>1</sup>	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	<2,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio <sup>1</sup>	5,0	µg/l Cd	---	0,5	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	mg/l Ca	---	8,3	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos <sup>1</sup>	50	µg/l CN	---	<5,00	0	100%	1	1	100%
Cloretos <sup>1</sup>	250	mg/l Cl	---	44	0	100%	1	1	100%
Cloritos	0,25	mg/l ClO <sub>2</sub>	---	<0,005	0	100%	1	1	100%
Cloratos	0,70	mg/l ClO <sub>3</sub>	---	0,190	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	≤3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	<0,010	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<10,0	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano <sup>1</sup>	3,0	µg/l	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Dureza total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	45,8	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	1207	1	0%	1	1	100%
Fluoretos <sup>1</sup>	1,5	mg/l F	---	0,09	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	<0,020	0	100%	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	6,1	---	---	1	1	100%
Manganês	50	µg/l Mn	---	13,1	0	100%	1	1	100%
Mercúrio <sup>2</sup>	1,0	µg/l Hg	---	<0,200	0	100%	1	1	100%
Nitratos <sup>1</sup>	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	<0,8	0	100%	1	1	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<5,0	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	---	4,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total <sup>1</sup>	0,50	µg/l	---	<0,0300	0	100%	1	1	100%
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilatraxina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Mecoprope P	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
AMPA1	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Potássio	---	mg/l K	---	≤2,0	---	---	1	1	100%
Selénio <sup>1</sup>	20	µg/l Se	---	<2,00	0	100%	1	1	100%
Sódio <sup>1</sup>	200	mg/l Na	---	32	0	100%	1	1	100%
Sulfatos <sup>1</sup>	250	mg/l SO <sub>4</sub>	---	30	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano <sup>1</sup>	10	µg/l	---	<1,0	0	100%	1	1	100%
Soma de PFAS <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	<0,00150	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	140	1	0%	1	1	100%
Urânio <sup>1</sup>	30	µg/l	---	<0,50	0	100%	1	1	100%
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	1	1	100%
Dose indicativa <sup>1</sup>	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta - Águas Públicas do Alentejo sítio da internet: www.agda.pt

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde

Incumprimento ao valor paramétrico dos Ácidos Haloacético (HAA).Causas: Falha no sistema de tratamento. Medidas corretivas.Não foram tomadas medidas porque a causa do incumprimento foi atribuída ao abastecimento em alta.

Parecer da Autoridade de Saúde (AS):Incumprimento ao valor paramétrico dos HAA. Considera indispensável a alteração da situação, sugerindo que sejam canalizados esforços para a redução destes compostos na água, sem comprometimento do processo de desinfecção. Recomenda a redução da matéria orgânica antes da cloração, através do recurso a tecnologias convencionais como a coagulação-floculação e a infiltração, controlo de fatores abióticos tais como o pH e a temperatura e a monitorização frequente deste parâmetro.

Incumprimento ao valor paramétrico do Alumínio.Causas: A averiguação das causas foi inconclusiva.Medidas corretivas.Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento. Incumprimento fechado.

Incumprimento ao valor paramétrico dos Cor.Causas: Falta de manutenção/limpeza na rede de adução/distribuição/reservatório. Medidas corretivas.Manutenção/limpeza/higieneização na rede de distribuição/reservatório. Incumprimento fechado.

Incumprimento ao valor paramétrico do Ferro.Causas: Contaminação na origem de água bruta.

Medidas corretivas.Não foram tomadas medidas porque a causa do incumprimento foi atribuída ao abastecimento em alta. Incumprimento fechado.

Incumprimento ao valor paramétrico dos Trihalometanos Totais (THM), contribuiu o valor do clorofórmio.Causas: Outra. A EG em alta procedeu ao reforço da desinfecção, em resposta ao aumento da turvação e MON na água bruta. Os THM são subprodutos químicos formados no decorrer do processo de desinfecção da água, quando o cloro reage com Matéria Orgânica Natural (MON).

No decorrer do mês de fevereiro, na sequência dos períodos prolongados de intensa precipitação, registaram-se resultados de turvação mais elevados na água bruta e por conseguinte aumentou também a MON. Simultaneamente, e de modo a dar cumprimento às orientações da autoridade de saúde, procedeu-se a um reforço da desinfecção, o que potencia ainda mais a formação deste tipo de subprodutos. Medidas corretivas.Não foram tomadas medidas porque a causa do incumprimento foi atribuída ao abastecimento em alta. Incumprimento fechado.

Parecer da Autoridade de Saúde (AS):incumprimento ao valor paramétrico dos THM. Considera indispensável a alteração da situação, sugerindo que sejam canalizados esforços para a redução da concentração destes compostos organoclorados na água, sem comprometimento do processo de desinfecção. Sugere o reforço das operações na ETA e a monitorização frequente deste parâmetro.

Incumprimento ao valor paramétrico da Turvação.Causas: Contaminação na origem de água bruta.Na sequência dos episódios de precipitação intensa observou-se um aumento nos níveis de turvação da água bruta que circula nos canais do Aproveitamento Hidroagrícola do Mira, onde é efetuada a captação de água destinada à ETA da Boavista. A ETA Boavista dispõe apenas de filtração lenta, seguida de desinfecção com hipoclorito de sódio.

No decorrer do mês de março, a AgdA procedeu à instalação de um filtro rápido fechado. Medidas corretivas.Não foram tomadas medidas porque a causa do incumprimento foi atribuída ao abastecimento em alta. Incumprimento fechado.

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura



Data da publicação no website : 16-06-2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli (E. Coli)</i>	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,4	0,7	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	8,0	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	492	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	0,86	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	0	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	1,8	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	---	58	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	0	---	0	0	---
Arsénio	10	µg/l As	---	<2,0	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	---	<0,20	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Boro	1,5	mg/l B	---	<0,20	0	100%	1	1	100%
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	<3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	<0,40	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	mg/l Ca	---	20,2	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos	50	µg/l CN	---	<10	0	100%	1	1	100%
Cloretos	250	mg/l Cl	---	72	0	100%	1	1	100%
Cloritos	0,25	mg/l ClO <sub>2</sub>	---	<0,005	0	100%	1	1	100%
Cloratos	0,70	mg/l ClO <sub>3</sub>	---	0,185	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	<0,010	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<10,0	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	<0,750	0	100%	1	1	100%
Dureza total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	119	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	213	1	0%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	0,47	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	<0,020	0	100%	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	16,6	---	---	1	1	100%
Manganês	50	µg/l Mn	---	<10,0	0	100%	1	1	100%
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	<2,00	0	100%	1	1	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<5,0	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	---	<1,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilatraxina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetoato	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
MCPA	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Metalaxil	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	<0,050	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Ometoato	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Mecoprope P	0,10	µg/l	---	<0,050	0	100%	1	1	100%
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
M65PH051	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Glifosato	0,10	µg/l	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
AMPA	0,10	µg/l	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Potássio	---	mg/l K	---	<2,0	---	---	1	1	100%
Selénio	20	µg/l Se	---	<2	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	---	64,5	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO <sub>4</sub>	---	33,5	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l	---	<0,20	0	100%	1	1	100%
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	<0,002	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	31,5	0	100%	1	1	100%
Urânio	30	µg/l	---	<0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa Total	---	Bq/l	---	<0,04	---	---	1	1	100%
Dose indicativa	0,10	mSv	---	<0,1	0	100%	1	1	100%
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Radão	500	Bq/l	---	<10	0	100%	1	1	100%

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG em alta e o link para o seu site da internet ).

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Incumprimento ao valor paramétrico do Ferro. Causas: Falha no sistema de tratamento. Medidas corretivas: Correção no funcionamento do sistema de tratamento. Incumprimento fechado.

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura



Data da publicação no website : 16-06-2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli (E. Coli)</i>	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	1,0	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	---
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	0	0	---
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	0	0	---
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	---
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos	0,25	mg/l ClO <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos	0,70	mg/l ClO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	---
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	---
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	---
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Mecoprope P	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	---
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	---
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos	250	mg/l SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Soma de PFAS (*)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	---
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG em alta e o link para o seu sítio da internet ).

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura



Data da publicação no website : 16-06-2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli (E. Coli)</i>	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,4	0,6	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	8,2	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	258	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	6	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	3,1	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	0	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	---
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos	0,25	mg/l ClO <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos	0,70	mg/l ClO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	---
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	---
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	---
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilatraxina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Mecoprope P	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
M65PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	---
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	---
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos	250	mg/l SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	---
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG em alta e o link para o seu sítio da internet).

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura

Data da publicação no website : 16-06-2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli (E. Coli)</i>	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,1	0,1	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	7,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	326	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,7	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	<5,0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	---	<50	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	10	µg/l Sb	---	<1,0	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10	µg/l As	---	<2,0	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	---	<0,20	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Boro	1,5	mg/l B	---	<0,20	0	100%	1	1	100%
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	<0,40	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	mg/l Ca	---	17	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos	50	µg/l CN	---	<10	0	100%	1	1	100%
Cloretos	250	mg/l Cl	---	74	0	100%	1	1	100%
Cloritos	0,25	mg/l ClO <sub>2</sub>	---	<0,005	0	100%	1	1	100%
Cloratos	0,70	mg/l ClO <sub>3</sub>	---	0,318	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	0,024	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<10,0	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	<0,750	0	100%	1	1	100%
Dureza total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	77	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	<50,0	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	<0,40	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	<0,020	0	100%	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	8,3	---	---	1	1	100%
Manganês	50	µg/l Mn	---	<10,0	0	100%	1	1	100%
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	4,25	0	100%	1	1	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<5,0	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	---	<1,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetoato	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
MCPA	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Metalxil	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	<0,050	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Ometoato	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Mecoprop P	0,10	µg/l	---	<0,050	0	100%	1	1	100%
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Glifosato	0,10	µg/l	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
AMPA	0,10	µg/l	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Potássio	---	mg/l K	---	2,8	---	---	1	1	100%
Selénio	20	µg/l Se	---	<2	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	---	33,4	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO <sub>4</sub>	---	26,9	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l	---	<0,20	0	100%	1	1	100%
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	0,00066	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	129	1	0%	1	1	100%
Urânio	30	µg/l	---	<0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa Total	---	Bq/l	---	<0,04	---	---	1	1	100%
Dose indicativa	0,10	mSv	---	<0,1	0	100%	1	1	100%
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Radão	500	Bq/l	---	<10	0	100%	1	1	100%

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG em alta e o link para o seu sítio da internet ).

**Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:**

Incumprimento ao valor paramétrico dos Trihalometanos Totais (THM) contribuiu valor do clorofórmio. Causas: Outra. A EG em alta procedeu ao reforço da desinfeção na ETA do Brejão que abastece o reservatório de São Miguel, em resposta ao aumento da turvação e MON na água bruta. Medidas corretivas: Não foram tomadas medidas porque a causa do incumprimento foi atribuída ao abastecimento em alta. Incumprimento fechado.

Parecer da Autoridade de Saúde (AS): Incumprimento ao valor paramétrico dos THM a AS determina existir risco significativo para a saúde humana. A AS não determinou restrições ao abastecimento nem interrupção ao abastecimento. Considera indispensável a alteração da situação, sugerindo que sejam canalizados esforços para a redução da concentração destes compostos organoclorados na água, sem comprometimento do processo de desinfeção. Sugere o reforço das operações na ETA e a monitorização frequente deste parâmetro.

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura



Data da publicação no website : 16-06-2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli (E. Coli)</i>	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,3	1,1	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	6,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	198	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	3,4	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	0	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	<5,0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	---	299	1	0%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Antimónio <sup>1</sup>	10	µg/l Sb	---	<0,50	0	100%	1	1	100%
Arsénio <sup>1</sup>	10	µg/l As	---	<0,50	0	100%	1	1	100%
Benzeno <sup>1</sup>	1,0	µg/l	---	<0,30	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	1	1	100%
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	0,03	0	100%	1	1	100%
Boro <sup>1</sup>	1,5	mg/l B	---	0,0212	0	100%	1	1	100%
Bromatos <sup>1</sup>	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	<2,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio <sup>1</sup>	5,0	µg/l Cd	---	<0,50	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	mg/l Ca	---	7,4	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos <sup>1</sup>	50	µg/l CN	---	<5,00	0	100%	1	1	100%
Cloretos <sup>1</sup>	250	mg/l Cl	---	5,0	0	100%	1	1	100%
Cloritos	0,25	mg/l ClO <sub>2</sub>	---	<0,005	0	100%	1	1	100%
Cloratos	0,70	mg/l ClO <sub>3</sub>	---	0,185	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	<0,010	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<10,0	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano <sup>1</sup>	3,0	µg/l	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Dureza total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	43,1	---	---	0	0	---
Ferro	200	µg/l Fe	---	165	0	100%	1	1	100%
Fluoretos <sup>1</sup>	1,5	mg/l F	---	0,07	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	<0,020	0	100%	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	6,0	---	---	0	0	---
Manganês	50	µg/l Mn	---	12,2	0	100%	1	1	100%
Mercurio <sup>1</sup>	1,0	µg/l Hg	---	<0,200	0	100%	1	1	100%
Nitratos <sup>1</sup>	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	<0,8	0	100%	1	1	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	5,0	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	---	1,51	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total <sup>1</sup>	0,50	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilatraxina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Mecoprope P <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
AMPA <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Potássio	---	mg/l K	---	≤2,0	---	---	0	0	---
Selénio <sup>1</sup>	20	µg/l Se	---	<2,00	0	100%	1	1	100%
Sódio <sup>1</sup>	200	mg/l Na	---	33	0	100%	1	1	100%
Sulfatos <sup>1</sup>	250	mg/l SO <sub>4</sub>	---	27	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno <sup>1</sup>	10	µg/l	---	<1,0	0	100%	1	1	100%
Soma de PFAS <sup>1</sup>	0,10	µg/l	---	0,00201	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	94,2	0	100%	1	1	100%
Urânio <sup>1</sup>	30	µg/l	---	<0,50	0	100%	1	1	100%
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa <sup>1</sup>	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta - Águas Públicas do Alentejo sítio da internet: [www.agda.pt](http://www.agda.pt)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Incumprimento ao valor paramétrico do Alumínio.Causas: A averiguação das causas foi inconclusiva.Medidas corretivas: Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento. Incumprimento fechado.

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura



Data da publicação no website : 16-06-2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	0,8	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	7,4	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	868	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,7	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	8	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
Ácidos Haloacéticos (HAA) (*)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	---
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos	0,25	mg/l ClO <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos	0,70	mg/l ClO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	---
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	---
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Ferro	200	µg/l Fe	---	<50,0	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	---
Manganês	50	µg/l Mn	---	<10,0	0	100%	1	1	100%
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alaclaro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Mecoprope P	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	---
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	---
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos	250	mg/l SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	---
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG em alta e o link para o seu sítio da internet).

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura



Data de publicação no website : 16-06-2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli (E. Coli)</i>	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,5	0,7	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	6,9	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	325	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	1,4	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	0	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio	200	µg/L Al	---	<50	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos	10	µg/l BrO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos	0,25	mg/l ClO <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos	0,70	mg/l ClO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	---
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	---
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total	---	mg/l CaCO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	---
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos	50	mg/l NO <sub>3</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos	0,50	mg/l NO <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade	5,0	mg/l O <sub>2</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilatraxina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Omtoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Mecoprope P	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	---
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	---
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos	250	mg/l SO <sub>4</sub>	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	---
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG em alta e o link para o seu sítio da internet ).

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura



Data da publicação no website : 16-06-2026