

Edital N.º 115/2026

Controlo Analítico da Qualidade da Água para Consumo Humano – Resultados do 2.º trimestre de 2026

Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos, Vereador da Câmara Municipal de Odemira:

Faz saber, em cumprimento com a legislação em vigor divulgamos os resultados de controlo de rotina 1, controlo de rotina 2 e inspeção realizados nos sistemas de abastecimento de água do concelho durante o 2.º trimestre de 2026

De harmonia com o Plano de Controlo da Qualidade da Água, foram detetados sete incumprimentos dos quais quatro detetadas em sistemas geridos pela Águas Públicas do Alentejo, S.A, e três em sistemas sob a gestão deste Município, foram todos comunicados, quer à Autoridade de Saúde quer à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos de acordo com a legislação em vigor.....

Paços do Concelho de Odemira, 4 de setembro de 2026

O Vereador,

Por delegação de competências
(Despacho n.º 16-A/2025 P)

O Vereador



Pedro Rebelo Ramos

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						2.º TRIMESTRE		
	CONCELHO DE ODEMIRA								
	ZONAS DE ABASTECIMENTO: Almogrove / Longueira (Vila Nova de Milfontes S.Luís, Castelão, Vale Beijinha e Troviscais).						2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procede-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).									
Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	9	9	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	9	9	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,1	1,3	---	---	9	9	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<3	<3	0	100%	3	3	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<3	<3	0	100%	3	3	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	6,8	7,5	0	100%	3	3	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	260	296	0	100%	3	3	100%
Cor	20	mg/l PtCo	<5	<5	0	100%	3	3	100%
Turvação	4	UNT	<0,7	0,80	0	100%	3	3	100%
Enterococos	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	0	3	---	---	3	3	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alumínio	200	µg/L Al	108	213	1	67%	3	3	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	0	0	
Antimónio ¹	10	µg/l Sb	---	<0,50	0	100%	1	1	100%
Arsénio ¹	10	µg/l As	---	<0,50	0	100%	1	1	100%
Benzeno ¹	1,0	µg/l	---	<0,30	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Boro ¹	1,5	mg/l B	---	0,0210	0	100%	1	1	100%
Bromatos ¹	10	µg/l BrO ₃	---	3,2	0	100%	1	1	100%
Cádmio ¹	5,0	µg/l Cd	---	<0,50	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	
Cianetos ¹	50	µg/l CN	---	<5,00	0	100%	1	1	100%
Cloretos ¹	250	mg/l Cl	---	59	0	100%	1	1	100%
Cloritos	0,25	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	0	0	
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	0	0	
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	
1,2 – dicloroetano ¹	3,0	µg/l	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	0	0	
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	
Fluoretos ¹	1,5	mg/l F	---	0,08	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	
Mercurio ¹	1,0	µg/l Hg	---	<0,200	0	100%	1	1	100%
Nitratos ¹	50	mg/l NO ₃	---	<0,8	0	100%	1	1	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	0	0	
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	---	---	---	0	0	
Pesticidas - total ¹	0,50	µg/l	<0,03	0,04	0	100%	3	3	100%
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bentazona ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilterbutilazina ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
MCPA ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Metalaxil ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Tebuconazol ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Imidaclopride ¹	0,10	µg/l	<0,03	<0,03	0	100%	2	2	100%
Mecoprope P ¹	0,10	µg/l	<0,03	0,04	0	100%	2	2	100%
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
2,4D ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Glifosato ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	
Selénio ¹	20	µg/l Se	---	<2,00	0	100%	1	1	100%
Sódio ¹	200	mg/l Na	---	34	0	100%	1	1	100%
Sulfatos ¹	250	mg/l SO ₄	---	25	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ¹	10	µg/l	---	<1,0	0	100%	1	1	100%
Soma de PFAS ¹	0,10	µg/l	---	<0,00600	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio ¹	30	µg/l	---	<0,50	0	100%	1	1	100%
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Dose indicativa ¹	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta - Águas Públicas do Alentejo sítio da internet: www.agda.pt									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP do parâmetro Alumínio. Causa: Falha no sistema de tratamento. Medidas corretivas: Ajustes no processo de tratamento. Não foram tomadas medidas porque a causa do incumprimento foi atribuída ao abastecimento em alta. A análise de verificação de 11-06-2026 não confirmou o incumprimento.									
Foi deferida uma derrogação com novo valor paramétrico de 0,2 µg/L para o parâmetro mecoprope, até 31 de dezembro de 2026, para o ponto de entrega de Longueira/Almogrove, assim conforme o Parecer da Autoridade de Saúde: Causa: Degradação da qualidade da água bruta. Para implementação das medidas corretivas, foi deferida uma derrogação com novo VP de 0,2 µg/L para o mecoprope, até 31 de dezembro de 2026, em que de acordo com o parecer da AS, não existe risco substancial para a saúde da população para o consumo da água nas condições atualmente verificadas. Medidas Corretivas: Controlo na origem do poluente; Reforço da monitorização; Afinação do sistema de tratamento; Plano de Ação em implementação pelas entidades relevantes.									
Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura					Data da publicação no website : 09-09-2026				

Odemira MUNICÍPIO			DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					2.º TRIMESTRE	
			CONCELHO DE ODEMIRA						
			ZONAS DE ABASTECIMENTO:Barranco do Bebedouro / Soalheira					2026	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).									
Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,8	1,0	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	0	0	
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	0	0	
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	0	0	
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	0	0	
Enterococos	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	---	---	---	0	0	
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	0	0	
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	0	0	
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	
Cloritos	0,25	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	0	0	
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	0	0	
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	0	0	
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	0	0	
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	0	0	
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	---	---	---	0	0	
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetoato	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Ometoato	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Mecoprope P	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG em alta e o link para o seu sítio da internet).									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:									
Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura					Data da publicação no website : 09-09-2026				
Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos (Assinador)									

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	2	1	67%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,1	0,4	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	7,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	301	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,7	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colônias a 22 °C	---	N/ml	---	2	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alumínio	200	µg/L Al	---	<50	0	100%	1	1	100%
Amônio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	0	0	
Antimônio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	
Arsênio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	0	0	
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	
Cloritos	0,25	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	0	0	
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	0	0	
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	
Crômio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	0	0	
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	0	0	
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	0	0	
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	---	---	---	0	0	
Pesticidas - total ¹	0,50	µg/l	<0,03	0,05	0	100%	2	2	100%
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
MCPA ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Mecoprope P ¹	0,10	µg/l	---	0,05	0	100%	1	1	100%
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	
Selênio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Polônio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta - Águas Públicas do Alentejo sítio da internet: www.agda.pt

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP do parâmetro Baterias Coliformes. **Causa:** Dosagem inadequada de reagente. **Medidas corretivas,** correção da dosagem de reagente no tratamento. A análise de verificação de 18-06-2026 não confirmou o incumprimento.

Responsável: **Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos** assinatura

Data da publicação no website : 09-09-2026


Pedro Rebelo Ramos
Presidente

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						2.º TRIMESTRE		
	CONCELHO DE ODEMIRA								
	ZONAS DE ABASTECIMENTO:Cabaços						2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).									
Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli (E. Coli)</i>	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	0,1	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	0	0	
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	0	0	
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	0	0	
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	0	0	
Enterococos	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	---	---	---	0	0	
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	0	0	
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	0	0	
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	
Cloritos	0,25	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	0	0	
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	0	0	
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	0	0	
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	0	0	
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	0	0	
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	---	---	---	0	0	
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	
	Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	
	Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	
	Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	
	Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	
	Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	
	Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	
	Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	
	Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	
	Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	
	MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	
	Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	
	Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	
	Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	
	Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	
	Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	
	Mecoprope P	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	
	Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	
	2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	
	Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	
	Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	
	M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	
	Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	
	AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG em alta e o link para o seu sítio da internet).									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:									
Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura					Data da publicação no <i>website</i> : 09-09-2026				
									

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,3	0,9	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25 ºC	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 ºC	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	6,8	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 ºC	---	995	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,7	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC	---	N/ml	---	46	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	0	0	
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	0	0	
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	
Cloretos ¹	250	mg/l Cl	---	320	1	0%	1	1	100%
Cloritos	0,25	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	0	0	
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	0	0	
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	0	0	
Ferro	200	µg/l Fe	---	<50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	
Manganês	50	µg/l Mn	---	<10	0	100%	1	1	100%
Mercuríio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	0	0	
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	0	0	
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	---	---	---	0	0	
Pesticidas - total ¹	0,50	µg/l	<0,03	<0,03	0	100%	2	2	100%
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bentazona ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilterbutilazina ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dimetoato ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
MCPA ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Metalaxil ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Tebuconazol ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Ometoato ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Mecoprope P ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta - Águas Públicas do Alentejo sítio da internet: www.agda.pt

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP ao parâmetro Cloretos. Causa: Qualidade da água bruta. **Não** existe sistema de remoção de Cloretos no subsistema em causa. **Medidas corretivas:** Instalação de sistema de osmose inversa (em curso).

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura

Data da publicação no *website* : 09-09-2026


Pedro Rebelo Ramos
Gestor Geral

			DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO				2.º TRIMESTRE		
			CONCELHO DE ODEMIRA						
ZONAS DE ABASTECIMENTO: Cavaleiro / Fataca / Malavado							2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).									
Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	>100	1	67%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	<0,1	0,9	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	7,4	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	270	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,7	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	7	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	0	0	
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	0	0	
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	
Cloritos	0,25	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	0	0	
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	0	0	
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	0	0	
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	0	0	
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	0	0	
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	---	---	---	0	0	
Pesticidas - total ¹	0,50	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Imidaclopride ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Mecoprope P ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
2,4D ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta - Águas Públicas do Alentejo sítio da internet: www.agda.pt									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP do parâmetro Bacterias Coliformes. Causa: Dosagem inadequada de reagente.Medidas corretivas: Correção da dosagem de reagente no tratamento. A análise de verificação de 18-06-2026 não confirmou o incumprimento.									
Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura					Data da publicação no website : 09-09-2026				
 Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos (Assinatura)									

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						2.º TRIMESTRE		
	CONCELHO DE ODEMIRA								
	ZONAS DE ABASTECIMENTO: Cortes Pereiras						2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).									
Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	0,2	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	0	0	
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	0	0	
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	0	0	
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	0	0	
Enterococos	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	---	---	---	0	0	
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	0	0	
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	0	0	
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	
Cloritos	0,25	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	0	0	
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	0	0	
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	0	0	
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	0	0	
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	0	0	
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	---	---	---	0	0	
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Mecoprope P	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	0	0	
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG em alta e o link para o seu sítio da internet).									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:									
Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura					Data da publicação no website : 09-09-2026				
									

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	<0,1	0,5	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	7,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	717	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,7	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colônias a 22 °C	---	N/ml	---	0	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio	200	µg/L Al	---	<50	0	100%	1	1	100%
Amônio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	0	0	---
Antimônio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	---
Arsênio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio	---	mg/l Ca	---	49,3	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos	0,25	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	---
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	---
Crômio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	170,0	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio	---	mg/l Mg	---	11,4	---	---	1	1	100%
Manganês	50	µg/l Mn	---	<10,0	0	100%	1	1	100%
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	0	0	---
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total ¹	0,50	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metalaxil ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta - Águas Públicas do Alentejo sítio da internet: www.agda.pt

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura

Data da publicação no website : 09-09-2026


Pedro Rebelo Ramos
Presidente

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						2.º TRIMESTRE		
	CONCELHO DE ODEMIRA								
	ZONAS DE ABASTECIMENTO: Foros da Caiada / Chaparral						2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).									
Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,4	0,9	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	0	0	
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	0	0	
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	0	0	
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	0	0	
Enterococos	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	---	---	---	0	0	
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	0	0	
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	0	0	
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	
Cloritos	0,25	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	0	0	
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	0	0	
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	0	0	
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	0	0	
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	0	0	
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	---	---	---	0	0	
Pesticidas - total ¹	0,50	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bentazona ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilterbutilazina ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dimetoato ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
MCPA ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Metalaxil ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Tebuconazol ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Ometoato ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Mecoprope P ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta - Águas Públicas do Alentejo sítio da internet: www.agda.pt									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:									
Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos					Data da publicação no website : 09-09-2026				

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						2.º TRIMESTRE		
	CONCELHO DE ODEMIRA								
	ZONAS DE ABASTECIMENTO: Lameiros						2026		

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli (E. Coli)</i>	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,5	0,9	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	0	0	
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	0	0	
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	0	0	
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	0	0	
Enterococos	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	---	---	---	0	0	
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	0	0	
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	0	0	
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	
Cloritos	0,25	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	0	0	
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	0	0	
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	0	0	
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	0	0	
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	0	0	
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	---	---	---	0	0	
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetoato	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Ometoato	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Mecoprope P	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG em alta e o link para o seu sítio da internet).

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos 	Data da publicação no website : 09-09-2026
--	--

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						2.º TRIMESTRE		
	CONCELHO DE ODEMIRA								
	ZONAS DE ABASTECIMENTO: Moitinhas						2026		

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	<0,1	0,2	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	8,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	611	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,7	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	2	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	<1,0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	---	<50	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	<0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	10	µg/l Sb	---	<1,0	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10	µg/l As	---	<2,0	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	---	<0,20	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Boro	1,5	mg/l B	---	<0,20	0	100%	1	1	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	<3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	<0,40	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	mg/l Ca	---	12,2	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	
Cianetos	50	µg/l CN	---	<10	0	100%	1	1	100%
Cloretos	250	mg/l Cl	---	54	0	100%	1	1	100%
Cloritos	0,25	mg/l ClO ₂	---	<0,005	0	100%	1	1	100%
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃	---	0,292	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	0,07	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<10,0	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	<0,750	0	100%	1	1	100%
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	101,0	---	---	1	1	
Ferro	200	µg/l Fe	---	<50,0	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	<0,40	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	<0,020	0	100%	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	17,1	---	---	1	1	
Manganês	50	µg/l Mn	---	<10,0	0	100%	1	1	100%
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	<2,00	0	100%	1	1	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	<0,02	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	≤5,0	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	<1,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bentazona	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetoato	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
MCPA	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Metalaxil	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	<0,050	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Ometoato	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Mecoprope P	0,10	µg/l	---	<0,050	0	100%	1	1	100%
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
M656PH051	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Glifosato	0,10	µg/l	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
AMPA	0,10	µg/l	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Potássio	---	mg/l K	---	<2,0	---	---	1	1	100%
Selénio	20	µg/l Se	---	<2	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	---	98	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	74,8	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/l	---	<0,20	0	100%	1	1	100%
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	<0,002	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	12,6	0	100%	1	1	100%
Urânio	30	µg/l	---	<0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa Total	---	Bq/l	---	<0,04	---	---	1	1	100%
Dose indicativa	0,10	mSv	---	<0,1	0	100%	1	1	100%
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Radão	500	Bq/l	---	<10	0	100%	1	1	100%

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG em alta e o link para o seu sítio da internet).

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura		Data da publicação no website : 09-09-2026
--	--	--

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,5	1,1	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	7,9	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	1042	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,7	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colônias a 22 °C	---	N/ml	---	0	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alumínio	200	µg/L Al	---	<50	0	100%	1	1	100%
Amônio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	0	0	
Antimônio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	
Arsênio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	0	0	
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	
Cloretos	250	mg/l Cl	---	254,5	1	0%	1	1	100%
Cloritos	0,25	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	0	0	
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	0	0	
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	
Crômio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	0	0	
Ferro	200	µg/l Fe	---	<50,0	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	
Manganês	50	µg/l Mn	---	<10,0	0	100%	1	1	100%
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	0	0	
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	0	0	
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	---	---	---	0	0	
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Mecoprope P	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	
Selênio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	
Sódio	200	mg/l Na	---	175	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Polônio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG em alta e o link para o seu sítio da internet).

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP ao parâmetro Cloretos. **Causa:** Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água. **Medidas corretivas:** Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde. Foi realizada análise de verificação em 09-07-2026 verificando-se a persistência do incumprimento.

Responsável: **Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos** assinatura

Data da publicação no *website* : 09-09-2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas		
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%	
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%	
Desinfetante residual	---	mg/l	0,2	0,9	---	---	3	3	100%	
Cheiro a 25 ºC	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%	
Sabor a 25 ºC	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%	
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	7,7	0	100%	1	1	100%	
Condutividade	2500	µS/cm a 20 ºC	---	324	0	100%	1	1	100%	
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5	0	100%	1	1	100%	
Turvação	4	UNT	---	<0,7	0	100%	1	1	100%	
Enterococos	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%	
Número de colônias a 22 ºC	---	N/ml	---	0	---	---	1	1	100%	
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---	
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Alumínio	200	µg/L Al	---	≤50	0	100%	1	1	100%	
Amônio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	0	0	---	
Antimônio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	---	
Arsênio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	---	
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	---	
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	0	0	---	
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	---	
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	---	
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	---	
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	---	
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	---	
Cloritos	0,25	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	0	0	---	
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	0	0	---	
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	---	
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	---	
Crômio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	---	
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	0	0	---	
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	---	
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	---	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	---	
Manganês	50	µg/l Mn	---	<10,0	0	100%	1	1	100%	
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	---	
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	0	0	---	
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	0	0	---	
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	---	
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	<1,0	0	100%	1	1	100%	
Pesticidas - total ¹	0,50	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%	
Pesticidas - detalhados	Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	---	
	Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	---	
	Bentazona ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
	Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	---	
	Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	---	
	Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	---	
	Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	---	
	Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	---	
	Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	---	
	MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	---	
	Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	---	
	Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	---	
	Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	---	
	Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	---	
	Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	---	
	Mecoprope P ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
	Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	---	
	2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	---	
	Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	---	
	Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	---	
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	---		
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	0	0	---		
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	---	
Selênio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	---	
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	---	
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	0	0	---	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	124	1	0%	1	1	100%	
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---	
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	---	
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---	
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---	
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---	
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---	
Polônio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---	
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---	

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta - Águas Públicas do Alentejo sítio da internet: www.agda.pt

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP ao parâmetro Trialometanos (THM), tendo contribuído para o incumprimento o clorofórmio. **Causa:** Falha no sistema de tratamento. **Medidas corretivas:** Não foram tomadas medidas porque a causa do incumprimento foi atribuída ao abastecimento em alta. A Agda informou que irá efetuar reparação/substituição de equipamentos no processo de tratamento prevendo a sua execução nos próximos meses. Foram realizadas análises de verificação em 21-05-2026 e 16-07-2026, verificando-se a persistência do incumprimento.

Responsável: **Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos** assinatura

Data da publicação no website : 09-09-2026


Pedro Rebelo Ramos
Presidente

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG em alta e o link para o seu sítio da internet).

Data da publicação no *website* : 09-09-2026


Pedro Rebelo Ramos
Presidente

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						2.º TRIMESTRE		
	CONCELHO DE ODEMIRA								
	ZONAS DE ABASTECIMENTO: Boavista / Odemira						2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).									
Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,1	0,8	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	6,8	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	255	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,7	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	0	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	0	0	
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	0	0	
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	
Cloritos	0,25	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	0	0	
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	0	0	
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	0	0	
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	0	0	
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	0	0	
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	---	---	---	0	0	
Pesticidas - total ¹	0,50	µg/l	<0,03	<0,03	0	100%	2	2	100%
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bentazona ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilterbutilazina ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
MCPA ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Metalaxil ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Tebuconazol ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Imidaclopride ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Mecoprope P	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
2,4D ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta - Águas Públicas do Alentejo
 sítio da internet: www.agda.pt

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos
 assinatura

Pedro Rebelo Ramos
 (Assinatura)

Data da publicação no website : 09-09-2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	0,9	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	7,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	492	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,7	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colônias a 22 °C	---	N/ml	---	0	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio	200	µg/L Al	---	<50	0	100%	1	1	100%
Amônio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	0	0	---
Antimônio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	---
Arsênio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos	0,25	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	---
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	---
Crômio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	0	0	---
Ferro	200	µg/l Fe	---	92	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	---
Manganês	50	µg/l Mn	---	<10,0	0	100%	1	1	100%
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	0	0	---
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetoato	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
MCPA	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Metalaxil	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Ometoato	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Mecoprope P	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	---
Selênio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	---
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	---
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Polônio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG em alta e o link para o seu sítio da internet).

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura

Data da publicação no <i>website</i> : 09-09-2026


Pedro Rebelo Ramos
Presidente

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO							2.º TRIMESTRE	
	CONCELHO DE ODEMIRA								
	ZONAS DE ABASTECIMENTO: Portela da Fonte Santa							2026	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).									
Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,5	0,6	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	0	0	
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	0	0	
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	0	0	
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	0	0	
Enterococos	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	---	---	---	0	0	
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	0	0	
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	0	0	
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	
Cloritos	0,25	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	0	0	
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	0	0	
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	0	0	
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	0	0	
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	0	0	
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	---	---	---	0	0	
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetoato	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Ometoato	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
Mecoprope P	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG em alta e o link para o seu sítio da internet).									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:									
Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura					Data da publicação no website : 09-09-2026				


 Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos
 (verificador)

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO							2.º TRIMESTRE	
	CONCELHO DE ODEMIRA								
	ZONAS DE ABASTECIMENTO: Santa Clara / Sabóia (Santa Clara, Sabóia, Luzianes e Pereiras Gare).							2026	

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,1	0,7	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	7,4	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	241	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,7	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	0	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	0	0	
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	0	0	
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	
Cloritos	0,25	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	0	0	
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	0	0	
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	0	0	
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	0	0	
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	0	0	
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	---	---	---	0	0	
Pesticidas - total ¹	0,50	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bentazona ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metalaxil ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Mecoprope P ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta - Águas Públicas do Alentejo sítio da internet: www.agda.pt

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos



assinatura

Data da publicação no website : 09-09-2026

 DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO CONCELHO DE ODEMIRA 2.º TRIMESTRE										
							ZONAS DE ABASTECIMENTO: São Miguel / Baiona		2026	
	Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).									
Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas		
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%	
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	---	20	1	0%	1	1	100%	
Desinfetante residual	---	mg/l	---	<0,1	---	---	1	1	100%	
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0		
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0		
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	0	0		
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	0	0		
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	0	0		
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	0	0		
Enterococos	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0		
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	---	---	---	0	0		
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0		
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0		
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0		
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	0	0		
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0		
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0		
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0		
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0		
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0		
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0		
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	0	0		
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0		
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0		
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0		
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0		
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0		
Cloritos	0,25	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	0	0		
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	0	0		
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0		
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0		
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0		
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0		
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	0	0		
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0		
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0		
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0		
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0		
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0		
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0		
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	0	0		
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	0	0		
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0		
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	---	---	---	0	0		
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0		
	Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
	Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
	Bentazona	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
	Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
	Desetilatrizina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
	Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
	Dimetoato	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
	Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
	Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
	MCPA	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
	Metalaxil	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
	Tebuconazol	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
	Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
	Ometoato	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
	Imidaclopride	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
	Mecoprope P	0,10	µg/l	---	<0,030	0	100%	1	1	100%
	Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
	2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
	Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
	Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0		
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0		
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0		
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0		
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0		
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0		
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	0	0		
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/l	---	---	---	---	0	0		
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0		
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0		
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0		
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0		
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0		
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0		
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0		
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0		
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0		
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0		
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0		
NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG em alta e o link para o seu sítio da internet).										
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP ao parâmetro Bactérias Coliformes. Causas: Dosagem inadequada de reagente. Medidas corretivas: Correção da dosagem de reagente no tratamento. A análise de verificação de 01-06-2026 não confirmou o incumprimento.										
Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos					Data da publicação no website : 09-09-2026					

			DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO CONCELHO DE ODEMIRA				2.º TRIMESTRE		
ZONAS DE ABASTECIMENTO: São Teotónio							2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).									
Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	<0,1	0,9	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	7,9	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	275	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<1,4	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	3	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alumínio	200	µg/L Al	---	153	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	0	0	
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	0	0	
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	
Cloritos	0,25	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	0	0	
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	0	0	
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	0	0	
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	0	0	
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	0	0	
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	---	---	---	0	0	
Pesticidas - total ¹	0,50	µg/l	<0,03	<0,03	0	100%	2	2	100%
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bentazona ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilatraxina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilterbutilazina ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
MCPA ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Metalaxil ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Tebuconazol ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Imidaclopride ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Mecoprope P ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
2,4D ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta - Águas Públicas do Alentejo sítio da internet: www.agda.pt									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:									
Foi deferida uma derrogação com novo valor paramétrico de 0,2 µg/L para o parâmetro mecoprope, até 31 de dezembro de 2026, para o ponto de entrega de São Teotónio, assim conforme o Parecer da Autoridade de Saúde: Causa: Degradação da qualidade da água bruta. Para implementação das medidas corretivas, foi deferida uma derrogação com novo VP de 0,2 µg/L para o mecoprope, até 31 de dezembro de 2026, em que de acordo com o parecer da AS, não existe risco substancial para a saúde da população para o consumo da água nas condições atualmente verificadas. Medidas Corretivas: Controlo na origem do poluente; Reforço da monitorização; Afição do sistema de tratamento; Plano de Ação em implementação pelas entidades relevantes.									
Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos 					Data da publicação no website : 09-09-2026				

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO							2.º TRIMESTRE	
	CONCELHO DE ODEMIRA								
	ZONAS DE ABASTECIMENTO: Vale Rodrigo							2026	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).									
Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,5	0,9	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	0	0	
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	0	0	
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	0	0	
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	0	0	
Enterococos	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	---	---	---	0	0	
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	0	0	
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	0	0	
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	
Cloritos	0,25	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	0	0	
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	0	0	
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	0	0	
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	0	0	
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	0	0	
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	---	---	---	0	0	
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetoato	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Ometoato	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Mecoprope P	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
2,4D	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG em alta e o link para o seu sítio da internet).									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:									
Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos 					Data da publicação no website : 09-09-2026				

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						2.º TRIMESTRE		
	CONCELHO DE ODEMIRA								
	ZONAS DE ABASTECIMENTO: Zambujeira do Mar						2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).									
Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,5	0,7	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<3	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	8,0	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	295	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	1,0	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	0	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alumínio	200	µg/L Al	---	<50	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	0	0	
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	0	0	
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	
Cloritos	0,25	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	0	0	
Cloratos	0,70	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	0	0	
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	0	0	
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	0	0	
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	0	0	
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	---	---	---	0	0	
Pesticidas - total ¹	0,50	µg/l	<0,03	<0,03	0	100%	2	2	100%
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Imidaclopride ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Mecoprope P ¹	0,10	µg/l	<0,03	<0,03	0	100%	2	2	100%
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
2,4D ¹	0,10	µg/l	---	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	
Beta total	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	
NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta - Águas Públicas do Alentejo sítio da internet: www.agda.pt									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:									
Responsável: Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos assinatura					Data da publicação no website : 09-09-2026				